



Knowledgebase > easYgen-3000XT > NOx Monitoring Device

NOx Monitoring Device

Clemens - 2024-09-27 - easYgen-3000XT

The self-sufficient NOx evaluation unit in the attached PDF from Kleemann Elektronik in Frankfurt can be

Connect via J1939 or via the easYgen-3000XT ModbusMaster via Ethernet.

Die autarke NOx Auswerteeinheit in angehängter PDF von Kleemann Elektronik aus Frankfurt lässt sich

über J1939 bzw. über den easYgen-3000XT ModbusMaster über Ethernet anbinden.



Sourcing address / Bezugsadresse:

Kleemann Elektronik GmbH
Am Dornbusch 14
D-60320 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 567904

Fax: +49 69 561863

email: post@kleemann-elektronik.de

Attachments

- [EG-UniNOx-Produktinfo-102020.pdf \(1.39 MB\)](#)
- [EG-UniNOx-Produktinfo-102020-4-1-E.pdf \(362.04 KB\)](#)