



ナレッジベース > easYgen-3000XT > VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate
easYgen-3000XT

VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT

Clemens - 2023-05-25 - easYgen-3000XT

Der monatliche NEA Netzersatzanlagen Lastprobenbetrieb ist von der
Zertifizierungspflicht ausgenommen.

Die monatlichen Lastproben dürfen 15 Stunden im Jahr nicht überschreiten.

Die VDE-AR-4105 (bis 135kVA & 4110 >135kVA) sagt aus, dass eine
Erzeugereinrichtung die länger als 100ms Netzparallel ist
Einheitenzertifizierungspflichtig ist (Lastprobe gegen Netz davon ausgenommen)



.