VDE-AR-4105 und 4110 Komponentenzertifikate easYgen-3000XT ZEREZ Datenbank

Clemens - 2025-05-22 - easYgen-3000XT

Der monatliche NEA Netzersatzanlagen Lastprobebetrieb ist von der Zertifizierungspflicht ausgenommen.

Die monatlichen Lastproben dürfen 15 Stunden im Jahr nicht überschreiten.

Die VDE-AR-4105 (bis 135kVA &4110 >135kVA) sagt aus, dass eine Erzeugereinrichtung die länger als 100ms Netzparallel ist Einheitenzertifizierungspflichtig ist (Lastprobe gegen Netz davon ausgenommen

Die aktuellen Komponenten Zertifikate können Sie hier in der ZEREZ Datenbank herunterladen

https://www.zerez.net/units-and-certificates

Bitte geben Sie in der Suchmaske Ihre easYgen Artikelnummer 8440-xxxx ein, danach wählen Sie links das blau eingefärbte easYgen links für das VDE-AR 4105 oder 4110 Dokument aus



